中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002180705

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光，独立式，恒流模式，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 10 日　**有效期至：**2029 年 03 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 05 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002180705

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLG-100-L	输出：Max. 149Vd. c., 71-142Vd. c., 0. 7-1A(恒流)，配套光源：100W LED 模块	不可调光 无VR调节电位器孔
2.	XLG-100-L-A	输出：Max. 149Vd. c., 71-142Vd. c., 0. 7-1A(恒流)，配套光源：100W LED 模块	不可调光 有VR调节电位器孔
3.	XLG-100-L-AB	输出：Max. 149Vd. c., 71-142Vd. c., 0. 7-1A(恒流)，配套光源：100W LED 模块	可调光 有VR调节电位器孔
输入：100-240V～ 50/60Hz，ta:60℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:50℃(当输入电压为 100-200V～)，tc：90℃，隔离式，Ⅰ类，IP67，			
备注：XLG-100-L-AB调光方式为0-10Vd. c. 电压信号输入调光、PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002177970

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）
见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 01 月 23 日　**有效期至：**2029 年 03 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 04 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002177970

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLG-100-H	输出：Max.60Vd.c.,27-56Vd.c., 1.75-2.8A(恒流)，配套光源：100W LED 模块	不可调光 无 VR 调节电位器孔
2.	XLG-100-H-A	输出：Max.60Vd.c.,27-56Vd.c., 1.75-2.8A(恒流)，配套光源：100W LED 模块	不可调光 有 VR 调节电位器孔
3.	XLG-100-H-AB	输出：Max.60Vd.c.,27-56Vd.c., 1.75-2.8A(恒流)，配套光源：100W LED 模块	可调光 有 VR 调节电位器孔
输入：100-240V～ 50/60Hz，ta:60℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:50℃(当输入电压为 100-200V～)，tc：90℃，SELV，Ⅰ类，IP67，			
备注：XLG-100-H-AB调光方式为0-10Vd.c.电压信号输入调光、PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002177995

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压恒流模式，安全特低电压，tc:90℃，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 10 日　**有效期至：**2029 年 03 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 04 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002177995

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1.	XLG-100-12-A	输出：12Vd.c.(恒压),8A(恒流)，Max.13Vd.c.，配套光源：96W LED 模块
2.	XLG-100-12	输出：12Vd.c.(恒压),8A(恒流)，Max.13Vd.c.，配套光源：96W LED 模块
3.	XLG-100-24-A	输出：24Vd.c.(恒压),4A(恒流)，Max.25Vd.c.，配套光源：96W LED 模块
4.	XLG-100-24	输出：24Vd.c.(恒压),4A(恒流)，Max.25Vd.c.，配套光源：96W LED 模块

输入：100-240V～ 50/60Hz，ta:60℃(当输入电压为 200-240V～)，ta:50℃(当输入电压为 100-200V～)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司